

重庆天原化工有限公司

选取可燃液体罐区及氯气汽化间增设火灾自动报警系统和应急广播
隐患整改服务单位竞争性比选文件

服务采购人：重庆天原化工有限公司

编制日期：2026.5.8

第一部分 比选内容

本次对可燃液体罐区及氯气汽化间增设火灾自动报警系统和应急广播隐患整改，选取服务单位竞争性比选项目，经重庆天原化工有限公司批准，现已具备竞争性比选条件，诚邀贵单位参加。

一、项目范围：选取可燃液体罐区及氯气汽化间增设火灾自动报警系统和应急广播隐患整改服务单位。

二、项目完成时间：2026年6月底

三、项目地点：重庆市涪陵区白涛街道化医大道55号

四、项目要求：

1、本次报价：增设火灾自动报警系统和应急广播报价。

2、税率要求：上述报价均含6%税率。

3、报价文件中需附企业法人营业执照、消防设施工程专业承包资质及单位其他相关资质证明复印件。

4、报价见模板（如有异议请明确）。

5、资料获取时间：2026.5.9--2026.5.13

6、本次服务将根据报价单位提供的资质、服务质量、报价等相关资料，采用最低投标价法来确定服务单位。

五、报价函递交时间和收件人

若贵公司有意参与，请于2026年5月14日前将报价文件加盖公章采用邮寄或现场投递至重庆市涪陵区白涛工业园区重庆天原化工有限公司安全环保部，电话13996619202（报价文件封面需备注贵公司名称）

邮寄地址：重庆市涪陵区白涛工业园区化医大道55号

联系人：张宇 联系电话：13996619202

第二部分 参选须知及程序

一、比选须知：

1. 采购内容及范围

1.1 本次采购内容：选取可燃液体罐区及氯气汽化间增设火灾自动报警系统和应急广播隐患整改服务单位。

1.2 施工周期：1 个月

1.3 服务地点：重庆市涪陵区白涛工业园区化医大道 55 号。

1.4 技术要求及质量保证：

1.4.1 按照《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ3063-2025）和山东齐创石化工程有限公司出具的设计图纸执行，同时应符合国家现行有关标准的规定。

1.4.2 整改验收中对存在的问题乙方需在规定的时间内完成整改并验收合格，质保期从验收合格运行之日起 1 年，质保期内出现的问题由乙方自行承担返工产生的一切费用。

1.5 结算方式及期限：整改完成经甲方验收合格后，采用电汇方式一次性支付。

2. 参选人要求

2.1 系中华人民共和国境内产业活动单位或者企业法人。具有圆满履行合同的能力，在法律上和财务上独立并能合法运作，具有独立订立合同的资格。

2.2 参选人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面相应的资格和能力，具有履行合同的能力。

2.3 未发生过违法或商业贿赂行为。

二、比选程序

1. 采购评选委员会

本次评选采用最低投标价法，成立评选委员会，由3人及以上单数组成。

2. 采购评选程序

2.1 参选文件应由参选人在规定的时间、地点采用现场提交或邮寄方式进行投递。

2.2 比选开始前，比选小组首先检查报价文件是否密封完好，再打开参选文件根据竞争性比选文件相关要求进行了详细评审。

2.3 所有单位评审完成，比选小组将在评审合格的参选文件中选择最低价报价单位为服务单位。

2.4 比选过程由比选人指定专人负责记录，并存档备查。

3. 签订合同

成交参选人的报价表、比选过程表及其相关资料等均作为签订合同的依据。

附件：增设火灾自动报警系统和应急广播报价（模板）



增设火灾自动报警系统和应急广播报价

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	防爆软管	DN20, 70cm	条	5			
2	广播线	WDZB2N-RYJSP 2*2.5	米	3500			
3	扬声器	号角式, 50W	个	5			
4	输入输出模块	海湾输入输出模块	个	3			
5	中间继电器	DC24V 中间继电器	个	3			
6	短路隔离器	/	个	1			
7	模块箱	30*30*10cm	个	4			
8	消防直拨电话	编码型	个	1			
9	火灾应急广播扬声器	室内常规环境	个	4			
10	手动火灾报警按钮	编码型 IP65	个	3			
11	火灾声光报警器	编码型 IP65	个	3			
12	感烟火灾探测器	室内常规环境	个	8			
13	消防电源线	WDZB2N-RYJS 2*2.5	米	200			
14	不锈钢管	DN20	米	350			
15	施工费 (包含线桥架布线、安装、设备调试等)						
16	小 计:						
17	税金 (6%)						
18	合 计:						

报价单位:

联系人:

联系电话:

时 间:

